

COMPTE-RENDU

Date : 27/05/08

Référence : GT sites Industriels 23/05/08

Emetteur : H.FRANCOIS

Destinataires : Groupe de Travail Sites Industriels

Objet : CR GT SITES INDUSTRIELS DU 23/05/08

PARTICIPANTS : NOMS	PRENOM	PRESENT	ABSENT	Société	OBSERVATIONS
MARK	Bérénice	X		ANTARGAZ	
FRANÇOIS	Henri	X		CFBP	Rapporteur
GRAY	Eric	X		BUTAGAZ	
DUCLOS	André	X		BUTAGAZ	
MASSON	Ludovic	X		PRIMAGAZ	
GIRAUD	Sylvain		X	PRIMAGAZ	
CAUMONT	Marc	X	X	TOTALGAZ	
DUCLOS	Thierry	X		TOTALGAZ	
VIALTEL	Pierre	X		VITOGAZ	
OSTAPOFF	Flore	X		GEOSTOCK	
BUREAU	Nicolas		X	PRIMAGAZ	
TURINI	Gautier	X		VITOGAZ	

Ordre du jour de la réunion	
1	Suivi actions en cours
2	Point MMR2 : Mme G.DUSSIN UIC
3	CR Réunion ANCMRTM
4	Suite réunion FASIS (BLEVE WAGONS)
5	Accidents/incidents en sites industriels
6	Divers

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS

27/06/08 ; 12/09/08 ; 17/10/08 ; 14/11/08 ; 12/12/08

De 9H00 à 13H00

Plus : 4 JUILLET FASIS 10H00 à 16H30

Lieu: CFBP, sauf avis contraire

1 SUVI DES ACTIONS EN COURS

Voir tableau XLS ci-joint.

◆ Synthèses hypothèses PHAST :

Voir avec avocat les positions à tenir sur l'antériorité des modèles : demande faite le 31/03/08, en attente réponse

FASIS doit nous transmettre ses premiers résultats de comparaison de modèles début Juin

◆ Projet arrêté séisme

Le CFBP a transmis la norme NF EN 1998-1 relative au calcul des structures pour la résistance au séisme

Les commentaires du CFBP sur ce projet ont été transmis au MEEDDAT par l'AFG (cf. mon mail du 30/04/08)

◆ Etude RST VERITAS

Le CFBP fera signer à BV un engagement de confidentialité sur ce sujet.

Action : H.FRANCOIS (En cours)

◆ Commentaires cahier technique UIC réservoirs revêtus : attente des retours des adhérents

Réponse souhaitée pour fin MAI

Action : Tous

2 POINT MMR2 Mme G DUSSIN UIC

A la demande du CFBP Mme G.DUSSIN experte Sécurité industrielle de l'UIC est venue échanger avec nos adhérents sur la problématique 5 MMR2 = Non et autres sujets.

Après présentation par chacun des participants de son activité et des problèmes posés par cette règle, il s'avère que dans l'industrie chimique, compte tenu de la taille des unités, l'administration fait l'impasse sur cette notion. L'analyse des sites est moins fine que pour les sites CFBP, elle se situe au niveau des unités du site et non des portions de process...

Seul Michelin a une problématique GPL voisine de la notre. L'UIC verra avec cette société comment elle applique la circulaire du 23/07/08 et celle du 29/09/05 MMR.

Mme Dussin nous informe qu'une réunion « arrêté séisme » est prévue au SEI le 23/06/08 pour étudier les nombreuses remarques formulées par les industriels et le BRGM.....

Le CFBP, pas invité, se rapprochera de l'AFG pour faire le point

Action : H.FRANCOIS

3 CR REUNION ANCMRTM

Le CFBP(H.FRANCOIS, S.GIBIER) a participé à l'assemblée Générale de l'ANCMRTM le 16 MAI à SALAISE sur SANNE (38).Le message délivré lors de notre intervention a porté sur l'insécurité réglementaire avec des textes en évolution permanente ,l'abrogation de Juin 2003 ,la circulaire de Juillet 2007 etc .Les difficultés d'application de certains textes ont été mentionnées ainsi que le manque de concertation
Tout ceci a été fait en liaison avec l'UIC qui a délivré un message similaire. L'UFIP était absente .

Le DPPR n'a guère apprécié et sa réponse a été : tous les textes existent, ils ont été élaborés avec les industriels, il n' y a pas d'insécurité réglementaire, il n'est pas question de faire des textes »plus mous »

L'AG a été consacrée en majorité aux canalisations enterrées et peu aux PPRT

4 SUITE REUNION FASIS (BLEVE WAGONS)

Suite à la réunion du 20/5 il a été décidé de poursuivre les travaux avec FASIS sur le thème »rupture de canalisation » en utilisant le rendu de l'étude CAPSICOM « contrôle des canalisations » comme donnée d'entrée

5 ACCIDENTS/INCIDENTS

Ras

6 DIVERS

Ras