



Comité Français
Butane Propane

COMPTE-RENDU

Date : 10/04/09

Référence : GT Sites Industriels 09/04/09

Emetteur : H.FRANCOIS

Destinataires : Groupe de Travail Sites Industriels

Objet : CR GT SITES INDUSTRIELS DU 09/04/09

PARTICIPANTS : NOMS	PRENOM	PRESENT	ABSENT	Société	OBSERVATIONS
MARK	Bérénice	X		ANTARGAZ	
FRANÇOIS	Henri	X		CFBP	Rapporteur
GRAY	Eric		X	BUTAGAZ	
DUCLOS	André	X		BUTAGAZ	
CHEREL	Claire		X	PRIMAGAZ	
CAUMONT	Marc	X		TOTALGAZ	
DUCLOS	Thierry		X	TOTALGAZ	
OSTAPOFF	Flore		X	GEOSTOCK	
BUREAU	Nicolas	X		PRIMAGAZ	
TURINI	Gauthier	X		VITOGAZ	
COTTET-GAYDON	Lynda		X	ANTARGAZ	
NGUYEN	Julie		X	TOTALGAZ	

Ordre du jour de la réunion

	Ordre du jour de la réunion
1	SUIVI actions en cours (Corrosion RST Veritas, Etude IS, Guide tuyauteries, Détection fuite de gaz, Révision AM 72, synthèse PAHST)
2	ESSAI PETITES FUITES
3	ESSAIS FEUX DE PNEUS
4	POINT VIEILLISSEMENT INSTALLATIONS
5	GT GPL
6	ACCIDENTS/INCIDENTS SITES INDUSTRIELS
7	UTILISATION DES FDS
8	PPRT ET MESURES SUPPLEMENTAIRES

CALENDRIER DES PROCHAINES RÉUNIONS

30/04 ; 29/05 ; 26/06 ; 11/09 ; 9/10 ; 6/11 ; 11/12

De 9H00 à 13H00

Lieu : CFBP, sauf avis contraire

1 SUIVI DES ACTIONS EN COURS

Voir tableau XLS ci-joint.

◆ **ETUDE RISQUE CORROSION RST**

Le questionnaire relatif à l'état des lieux des réservoirs sous talus existants a été transmis aux adhérents le 03/09/08 par VERITAS.

HF a demandé à BV de travailler sans les données d'AZ

◆ **ETUDE METALLURGIQUE IS**

Le transfert des canalisations ex Brive vers le site de l'IS a été réalisé le 4 /04/09

◆ **DETECTION FUITE DE GAZ**

Technip fera une présentation de l'étude réalisée pour AZ le 30/04/09.

◆ **REVISION AM 72**

L'inventaire des textes GPL applicables a été réalisé par FASIS , M.CAUMONT et A.DUCLOS.
Une présentation sera effectuée lors du prochain GT Sites Industriels.

Action : M.CAUMONT A prévoir le 30/04/09

Le canevas du document final sera cohérent avec celui de l'UFIP sur le texte stockage HC liquides. Une réunion avec l'UFIP et FASIS, MC,AD est prévue pour clarifier certaines positions et éviter des incohérences préjudiciables à la crédibilité du travail réalisé

◆ **SYNTHESE PHAST**

Le document FASIS devrait nous être transmis semaine 16

◆ **GUIDE TUYAUTERIES**

Les documents reçus des adhérents ne sont guère exploitables pour déterminer des recommandations en matière de conception. HF a complété la fiche de bonnes pratiques tuyauteries avec la pratique « ligne verte » CAPSICOM.

Ce document sera examiné lors du prochain GT

Action : H.FRANCOIS

2 ESSAIS PETITES FUITES

Les essais se sont déroulés au CNPP du 7/04 au 9/04. Tous les essais ont pu être réalisés :

- petites fuites liquide (0,5, 1,5, 3,5 mm) avec différentes orientations des jets (verticaux, horizontaux et vers le sol)
- purge de réservoir au sol
- relâchement soupape expansion thermique

Des films et photographies ont été réalisés

HF organisera en Juin une réunion de restitution avec l'EMA et le GT Sites Industriels

Action : H.FRANCOIS

3 ESSAIS FEUX DE PNEUS

L'essai feu de pneu sous une citerne routière de 20 tonnes a eu lieu ce jour en présence des participants au GT.

Les résultats seront exploités dans les semaines qui viennent par FASIS. Les documents photographiques seront aussi disponibles. M.CAUMONT centralise ces documents

A cette occasion M.CAUMONT a présenté le rapport détaillé TTZ suite à l'accident du Pont de Tancarville. De nombreux enseignements peuvent être tirés de cette analyse. Le GT Transports du CFBP examinera ce rapport pour en tirer les actions possibles avant diffusion au GT sites industriels.

Action : M.CAUMONT et A .COMBES

4 POINT VIEILLISSEMENT INSTALLATIONS

Le travail se poursuit, les industriels ont remis leurs contributions sur les pratiques en matière d'inspection. On trouvera en Annexe celle du CFBP qui reprend de manière factuelle la « ligne verte ».

Les SIR sont toujours le principal sujet d'inquiétude du MEEDDAT. Il apparaît qu'il sera difficile d'éviter la tierce expertise de ceux-ci. Le CFBP s'est positionné contre les tierces expertises des systèmes d'inspection.

Une étape cruciale sera la remise avant fin MAI d'une contribution CFBP sur la durée de vie des équipements ESP. Ce point devra être travaillé avec l'IS par exemple. Le REX sur le parc clientèle citernes pourra être utilisé, à voir avec O.BARBERIS

La contribution sur la durée de vie des équipements instrument/elec sera examinée avec Nicolas BUREAU

Action : H.FRANCOIS

Concernant les visites INERIS sur 2 sites GPL, une réunion est organisée le 10/04/09 au CFBP pour examiner le périmètre, le contenu, les modalités de validation etc.

Le CFBP cherchera à obtenir les mêmes assurances que celles données à l'UFIP.

Suite à cette réunion les Directeurs techniques se positionneront sur l'acceptation d'une visite dans un de leurs sites

Action : H.FRANCOIS

5 GT GPL

Le prochain GT GPL aura lieu le 18/05/09. Dans ce cadre le MEEDDAT souhaite présenter les écarts constatés par les DRIRE entre les EDD des adhérents. Le CFBP sollicité sur ce point, se positionnera en écoute sans prendre de positions. Les remarques seront examinées par les adhérents puis une réponse au GT sera formulée. À ce jour nous n'avons pas de difficultés méthodologiques sur le sujet, cependant il sera mentionné des écarts de compréhension (interprétation) par les différentes DREAL. Le problème des logements des gardiens sera abordé ainsi que celui de la clôture des zones de stationnement citernes mobiles en sites industriels. Concernant les études CFBP en cours nous présenterons la base SYGEDEF, les positions sur contrôles tuyauteries.

Action : H.FRANCOIS

6 ACCIDENTS/INCIDENTS SITES INDUSTRIELS

- Livraison de GPLC à la place de propane chez PZ. Le chauffeur n'avait pas vu l'erreur. Le camion a été bloqué à l'entrée du site au vu des papiers de la livraison
- Nouvelle réception de wagons étiquetés C 3 en lieu et place de C4 réellement contenu dans le wagon et réciproquement en provenance de NORGAL .

D'une manière générale HF souligne que nous devrions développer le suivi des incidents/accidents mentionnés en GT pour en tirer un REX. Une simple mention des faits ne suffit pas il faut que chaque adhérent explique les dispositions prises pour remédier au dysfonctionnement.

Il est donc proposé que chaque adhérent transmette au CFBP sa fiche REX expurgée des données clients ou autres points non techniques pour en faire un examen en séance.

Action : tous

7 UTILISATION DES FDS

A priori les FDS CFBP mentionnant la présence de 1,3 Butadiène et les dispositions pour le non étiquetage sont utilisées par les adhérents.

8 PPRT et MESURES SUPPLEMENTAIRES

Les membres du GT font remonter que l'Administration fait de plus en plus pression pour transformer des prescriptions supplémentaires en prescriptions complémentaires en mettant en avant des solutions qui auraient été employées(il ya des erreurs dans leurs affirmations) par d'autres adhérents sans tenir compte du contexte, du site, et des critères de confidentialité